



Jelmagyarázat

Ø12mm horganyzott köracél levezető csatlakozása Ø10mm horganyzott köracél földelő hálózattal, padlószint +0,6m-en homlokzati szigetelésbe süllyesztett mérési ponton keresztül.

Ø10mm horganyzott köracél földbe fektetve / talpgerendában vezetve, betonlap földelőként

Megjegyzés:
Villámvédelem osztálya: LPS III.
Koordinált túlfeszültségvédelem osztálya: SPM III-IV.
Kapcsolatos tervek: Tervjegyzék a műszaki leírásban

Építkezés helye, megnevezése:		Mándok, Térségi Szociális Központ részére a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület (Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)	
Megrendelő:		Módosítások:	
MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4644 Mándok, Ady Endre u. 1.)			
Ügyvezető, tervező:		2017.08.11.	00
Bárány Pál V-15-0381.Vn-51/2012/01	bárányterv Bárányterv Kft. Cím: H-4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 33/D Kamarai ny.szám: C-15-000011 email: info@baranyterv.hu web: www.baranyterv.hu	Megnevezés:	
Tervező:		Villámvédelmi földelési terv	
Bárány Péter V-01-15135	Tervfajta:	A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.	
Kivitelezési terv		Dátum:	Verzió:
2017.08.11.	00	Munkasz.	Méretarány:
17-091	M1:100	Rajzsám:	V-2